

Grudziądz, 30.01.2024 r.

Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

RZ.272.2.2.2024

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia

- 1) Czy termin wykonania zamówienia do 29 marca obejmuje również czas niezbędny na rejestrację platformy w UDT?
- 2) W parametrach platformy zawarta jest informacja: rampy najazdowe 2 szt. (boczna i najazdowa od strony stopnia na końcu toru jazdy) – czy platforma ma posiadać wjazd i wyjazd na wprost?
- 3) W jakiej odległości od miejsca montażu znajduje się rozdzielnica elektryczna z której należy wyprowadzić obwód zasilający platformę?
- 4) Czy instalacja zasilana może zostać poprowadzona natynkowo, w plastikowych rurkach?
- 5) Czy Zamawiający dostarcza na potrzeby dokumentacji UDT protokół budowlany, potwierdzający, że schody nadają się do montażu platformy schodowej?
- 6) Ponieważ w treści zapytania ofertowego i umowy nie jest wskazane, że w obowiązkach wykonawcy jest przeprowadzenie wymaganych przepisami prawa przeglądów konserwacyjnych, proszę o potwierdzenie, że przeglądy konserwacyjne nie wchodzą w skład zamówienia.

Ad. 1 Termin 29 marca 2024 r. jest terminem dostarczenia i zamontowania platformy przyschodowej. Wskazany termin nie obejmuje rejestracji platformy w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Ad. 2 Rampy najazdowe 2 szt. : Przystanek dolny: najazd czołowy i boczny, przystanek górny najazd boczny. Wjazd i wyjazd czołowo na wprost – nie. Parkowanie przystanek górny.

Ad. 3 Rozdzielnica elektryczna z której należy wyprowadzić obwód zasilający platformy znajduje się około 25 metrów od miejsca montażu platformy.

Ad. 4 Tak, instalacja zasilania może zostać doprowadzona natynkowo, w plastikowych rurkach, korytkach.

Ad. 5 Dostarczenie protokołu budowlanego na potrzeby dokumentacji UDT nie jest wymagane. Wykonawca zobowiązany jest do pomiaru i przygotowania projektu platformy, przygotowania dokumentacji technicznej – ruchowej oraz pomocy w zgłoszeniu do Urzędu Dozoru Technicznego i obecności przy czynnościach podczas odbioru UDT.

Ad. 6 Tak, Zamawiający potwierdza, że przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa przeglądów konserwacyjnych leży po stronie Zamawiającego. Przeglądy konserwacyjne są przedmiotem zamówienia.

Wicestarosta Grudziądzki

/-/ Marcin Dziadzio