

Grudziądz, 19.02.2024 r.

Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

RZ.272.2.5.2024

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia i modyfikacja przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego na „Dostawę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”

1. Drzwi mają być w okleinie CPL – Czy wchodzi w grę CPL 0,15 mm?; CPL 1.1 – oznacza, że mają być pełne bez przeszkleń?
2. Czy przewidziana jest w którymś modelu wentylacja (podcięcie lub kratka)?
3. Czy mamy uwzględnić w ofercie klamki?
4. Jaki zamek mają posiadać drzwi? Zwykły klucz, zamek z wkładką patentową lub WC jeśli któryś model ma takie przeznaczenie?

Ad. 1 Drzwi pełne, bez przeszkleń.

Ad. 2 Tak. Dotyczy drzwi przesuwnych (podcięcie).

Ad. 3 Tak. Dotyczy 14 szt. drzwi wewnętrznych oraz 1 szt. uchwyt chromowany do drzwi przesuwnych.

Ad. 4 Zamek z wkładką dotyczy 14 szt. drzwi wewnętrznych.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dotyczących 1 szt. drzwi przesuwnych, prawych, nasiennych:

- drzwi pełne, rozmiar 80 cm, kolor szary beton, uchwyt chromowany,
- ościeżnica regulowana 140-160 cm, tunel 80 K45, szary beton, kątownik 45-65 mm,
- przesuwny system naścienny 180 cm, szary beton (zawiera maskownica + prowadnica z okuciami + odbojnik).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do **21 lutego 2024 r.**

Starosta Grudziądzki

/-/ Adam Olejnik



**Dostępna
przestrzeń publiczna**



Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych