



Ochrona ludności
i obrona cywilna

SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
OCHRONY LUDNOŚCI I OBRONY CYWILNEJ
NA LATA 2025-2026



Grudziądz, dn. 17.10.2025 r.

Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86 – 300 Grudziądz

OR-RB.272.1.11.2025

Dot. Zapytania do opisu przedmiotu zamówienia

Do wszystkich Wykonawców

Poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane zapytanie.

Pytanie: Zwracam się z prośbą o dodatkowe informacje:

Czy poprzez agregat mobilny należy rozumieć agregat prądotwórczy wyposażony w zawiesia i podpory ułatwiające przemieszczanie agregatu za pomocą wózka widłowego bądź niewielkiego dźwigu a przyczepa transportowa ma służyć do przewożenia agregatu? Czy też agregat ma spełniać normę emisji spalin STAGE V?

Odpowiedź: Przez agregat prądotwórczy mobilny należy rozumieć urządzenie wyposażone w przyczepę umożliwiającą transport oraz elementy ułatwiające przemieszczanie agregatu (takie jak zawiesia, podpory lub rozwiązania pozwalające na jego załadunek przy pomocy wózka widłowego bądź niewielkiego dźwigu).

Jednocześnie informujemy, że agregat nie ma spełniać normy emisji spalin STAGE V.

Marcin Dziadzio
/-/ Wicestarosta Grudziądzki