

Grudziądz, 29.06.2007 r.

PZD 3431-3/3/07

Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu informuje, że w dniu 28 czerwca 2007 r. wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „na remont nawierzchni bitumicznych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych na odcinkach dróg powiatowych o łącznej długości 2090 m” :

1. Jaki rodzaj kruszywa należy zastosować do wykonania podbudowy na drodze powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać?
Czy kruszywo twarde (melafir, gabro, bazalt) czy kruszywo wapienne?
2. Jakimi płytami będzie wykonane umocnienie skarp na drodze nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać?

W związku z powyższym wyjaśniam:

1. Do wykonania podbudowy na drodze powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać należy użyć kruszywa twardego (melafir).
2. Umocnienie skarpy (ścianki oporowej) na drodze powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać w miejscowości Gać należy wykonać z elementów (płyt) prefabrykowanych typu L o maksymalnej wysokości do 2 m.

Kierownik PZD

/-/ inż. Janusz Różański