

Grudziądz, 30.04.2026 r.

Zamawiający:

Powiat Grudziądzki
ul. Małomłyńska 1
86 – 300 Grudziądz

OR-RZ.272.2.1.2026

Dotyczy postępowania pn.: „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie”

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O ZŁOŻENIE WYJAŚNIENÍ TREŚCI SWZ

Do wszystkich Wykonawców

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o złożenie wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Wykonawca przesyła zapytanie do treści SWZ:

1. Pytanie dotyczy branży elektrycznej. Bardzo proszę o odpowiedź, który schemat przyjąć do wyceny Wyłącznika PWP, ponieważ występują rozbieżności między schematem nr E/2 oraz E/3. Na schemacie nr E/2 jest wyłącznik, natomiast na E/3 rozłącznik. Obudowa wyłącznika PWP ma być wewnętrzna?

Ad. 1

Zamawiający informuje, że należy zastosować rozłącznik. Natomiast urządzenie wyłączające zainstalować w wykonaniu zewnętrznym z fundamentem przy ścianie zewnętrznej budynku, w miejscu wejścia kabla zasilającego.

Wicestarosta Grudziądzki

/-/ Marcin Dziadzio