

Grudziądz, 05.05.2026 r.

Zamawiający:

**Powiat Grudziądzki**  
**ul. Małomłyńska 1**  
**86 – 300 Grudziądz**

OR-RZ.272.2.1.2026

*Dotyczy postępowania pn.: „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie”*

## **ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O ZŁOŻENIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o złożenie wyjaśnień treści SWZ i udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

Wykonawca przesyła zapytanie do treści SWZ:

1. Czy w ścianie mają być zainstalowane drzwi? Ponieważ po zamknięciu ściany nie będzie można wejść do pomieszczenia z wewnątrz budynku.

**Ad. 1 Tak, Zamawiający potwierdza.**

2. Jaki jest rodzaj stropu w pomieszczeniu gdzie ma być zamontowana ściana mobilna.

**Ad. 2 W całym budynku jest kratownica drewniana.**

3. Czy wybrany jest dekor płyt okładzinowych ściany mobilnej?

**Ad. 3 Tak, dekor z palety SwissKrono ONE.**

4. Proszę o wskazanie parametrów ściany mobilnej, a w szczególności oczekiwany poziom izolacyjności akustycznej  $R_w$ , oraz klasy reakcji na ogień, np. NRO?

**Ad. 4 Parametry: NRO zgodnie z normą PN-EN 13501-1:2019,  $R_w$ : 49 dB**

5. Proszę o wskazanie koloru stolarki drzwiowej z wyróżnieniem stolarki zewnętrznej i wewnętrznej

**Ad. 5 Stolarka drzwiowa zewnętrzna - 7155.05 Silbergrau, Stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa - np. dąb milano.**

6. W odpowiedzi do pytań wskazano współczynnik  $U$  dla drzwi zewnętrznych  $<1,5$ , pytanie czy nie powstał błąd i  $U$  nie powinno być mniejsze niż 1,3

**Ad. 6 Należy zastosować współczynnik min. 1,3.**

7. Dla drzwi zewnętrznych wskazano zabezpieczenia przeciwłamaniowe, czy to oznacza wykonanie drzwi w klasie antywłamaniowości RC?

**Ad. 7 Należy zastosować wkładki RC3.**

8. Jeżeli tak to proszę o wskazanie czy jest to klasa RC2 czy klasa RC3

**Ad. 8 Klasa RC3.**

9. W przypadku wyboru klasy antywłamaniowej RC, nie mam możliwości instalacji dwóch zamków, nie jest to wykonalne technologicznie, proszę o informację czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne

**Ad. 9 Jest dopuszczalne.**

10. Dla drzwi zewnętrznych zastosować szklenie bezpieczne jednostronne czy obustronne?

**Ad. 10 Należy zastosować szklenie obustronne.**

11. Drzwi ewakuacyjne mają być wykonane zgodnie z normą EN 179 czy EN 1125? (**Norma PN-EN 179 – Otwieranie drzwi przez osoby zaznajomione z wyjściem, Norma PN-EN 1125 – Otwieranie drzwi w sytuacjach paniki**)

**Ad. 11 Zastosować jako Otwieranie drzwi przez osoby zaznajomione z wyjściem.**

12. Drzwi ewakuacyjne powinny zawierać możliwość podpięcia do systemu p-poż oraz opcję napowietrzania w przypadku wystąpienia pożaru?

**Ad. 12 Nie.**

13. Czy któreś z drzwi powinny być wyposażone w kontrolę dostępu?

**Ad. 13 Nie.**

14. Proszę o wskazanie koloru stolarki okiennej.

**Ad. 14 Kolor stolarki okiennej to: 7155.05 Silbergrau.**

15. Zewnętrzna stolarka okienna ma mieć możliwość otwierania/uchylania, czy też mają to być szklenia stałe.

**Ad. 15 Zewnętrzna stolarka okienna ma mieć możliwość otwierania oraz uchylania.**

16. Zewnętrzna stolarka okienna ma być stolarką p-poż?

**Ad. 16 Nie.**

17. Zewnętrzna stolarka okienna ma być stolarką aluminiową bezklasową?

**Ad. 17 Zewnętrzna stolarka okienna PCV.**

18. Zewnętrzna stolarka okienna ma być stolarką drewnianą?

**Ad. 18 Stolarka okienna PCV.**

19. Zewnętrzna stolarka okienna ma być stolarką PVC?

**Ad. 19 Tak, stolarka okienna PCV.**

20. Zewnętrzna stolarka okienna ma być stolarką antywłamaniową?

**Ad. 20 Nie, bez klasy antywłamaniowej.**

21. Jeśli stolarka okienna miałaby być stolarką antywłamaniową, proszę o określenie klasy, RC2 czy RC3

**Ad. 21 Bez klasy antywłamaniowej.**



Fundusze Europejskie  
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Samorząd Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego

22. Rolety w systemie meblowym w pomieszczeniach 7, 8, 9, 10 - proszę o doprecyzowanie czy mają to być rolety aluminiowe, tkaninowe. wskazana byłaby specyfikacja

**Ad. 22 Roleta wewnętrzna ręczna w systemie meblowym, aluminiowa.**

Starosta Grudziądzki

/-/ Adam Olejnik